

ООО "Три кита"
(наименование организации)

Магазин "Олимпик"
(структурное подразделение)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

(подпись)

Авдюков К.К.
(расшифровка подписи)

"11" февраля 2018 г.

АКТ ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТОВ N 4

"11" февраля 2018 г.

Место составления Отдел "Колбасные изделия"
На основании приказа по ООО "Три кита" N 89 от "11" февраля 2018 г.
(наименование организации)

комиссия в составе:
председателя главного инженера ООО "Три кита" Смирнова Р.И.
(Ф.И.О., должность, место работы)

членов комиссии: заведующей магазином "Олимпик" ООО "Три кита" Рыбаковой О.С.
(Ф.И.О., должность, место работы)

произвела осмотр Холодильной витрины Cryspi Blues 2400, инвентарный номер 241
(наименование объекта основных средств, марка, модель, инвентарный номер и др.)

и установила факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.):

Перечень выявленных дефектов	Характеристика выявленных дефектов	Перечень работ, необходимых для устранения выявленных дефектов	Исполнитель	Перечень материалов и запчастей, необходимых для выполнения работ по устранению выявленных дефектов	Сроки выполнения работ
Скол и трещина опрокидывающегося фронтального стекла	Скол верхнего левого края стекла размером 14 x 10 см. Диагональная трещина длиной 43 см. Повышен фактический температурный режим до + 15°C	1. Демонтаж фронтального стекла. 2. Установка нового фронтального стекла	Рыбкин К.И.	Стекло фронтальное для Cryspi Blues 2400 (1/2)	11.02.2016

Заключение комиссии: Ввиду нарушения температурного режима холодильной витрины Cryspi Blues 2400 требуется замена опрокидывающегося фронтального стекла. Ремонт может быть осуществлен собственными силами. Ориентировочная стоимость запчастей для ремонта - 1700 руб.

Председатель комиссии главный инженер Смирнов Р.И.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: зав. магазином Рыбакова О.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

механик Рыбкин К.И.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)